

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA
- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

LEGENDA

- Granice działek
- Numery działek
- Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm²
- Rura ochronna DVK Ø75
- Projektowany słup oświetleniowy
- Zakres opracowania
- Oznaczenie słupa oświetleniowego
- Szafka ZK-3

GINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 931935052, NIP 913-00-95-147
Uzgodniono projekt trasy SIECI
OŚWIETLENIA DROGOWEGO
pismem nr DT.7230, 293-1.2015
z dnia 01.10.2015
BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

ElektroBOR
BIURO PROJEKTOWE

Maciej Borowski
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Lubań
tel. 0-698-236-258
e-mail: mb.elektrobor@wp.pl
NIP 613-149-79-55 Regon 360475030

Investor	WI\F\OICUC\T\OIP\M\Y\YTQE\CYUMG\T\PGMTCVW\3.77/2.2\M\Y\YTQE\CYUMG
Nazwa i adres obiektu	DWFQY C'Q Y KGVNCP IC'FTQI OY GI O'P'C'WNJTCF QUP GLY 'O KGLEQY Q EK I PIGEY QY REGT O R C'M V\Y\YTQE\CYUMG
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.
Projektant	o i t'lp 0lqcej ko 'Dqtqy unk
Urtycy f cl e	lp 0Y lguEY 'Dqtqy unk
Asystent projektanta	Maciej Borowski
upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
wr10pt'66E: IL'FQ IKG237423 spec. instal.-elektr.	Data: 10.2015
	Rys. nr 1/E

AutoCAD® 2010 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052


Kąty Wrocławskie 022304_5
Obręb Gniechowice nr obrębu 0005

Radosna dz. 252/12
Nr sekcji 6.146.10.19.4.2 6.146.10.20.3.3 6.146.10.20.3.1

Skala 1: 500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

- Układ współrzędnych : "2000/6"
- Poziom odniesienia : Kronsztad 60
- Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach inwestycji
mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
- Obszar aktualizacji zaznaczono linią



05 Gniechowice

id Zgłoszenia: TZ.43.3182.2015

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone w instytucjach branżowych.

Wrocław, 28.07.2015

mgr inż. Maria Woźna-Moskalik